



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Урус-Мартановского района
ул. Татарская, 1, г. Урус-Мартан,
Чеченская Республика, 366500

Директору МБОУ «СОШ
№ 3 с. Гехи»

Сембаевой М.У.

06.04 2018 № 23-18-2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства о
пожарной безопасности и о противодействии
терроризму

Прокуратурой района в рамках исполнения поручения прокуратуры республики проведены надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о пожарной безопасности в МБОУ «СОШ № 3 с. Гехи» (далее – Учреждение), в результате которых выявлены нарушения, требующие принятия конкретных мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Так, в соответствии со ст. 15 Конституции РФ, органы государственной власти, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» к основным принципам противодействия терроризму также относятся, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений, а также соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

Под противодействием терроризму подразумевается деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Пунктом 13 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 (далее – Концепция) определено, что предупреждение (профилактика) терроризма проводится также путем осуществления мер правового, организационного, оперативного, административного, режимного и технического характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств.

В силу ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» определено, что руководители организаций обязаны соблюдать

АА № 000999

требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности и проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности (далее - Правила).

Между тем, прокурорской проверкой установлено, что в нарушение требований:

п. 42 Правил, в спортивном зале Учреждения отсутствуют знаки, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы.

п. 70 Правил, на первичные средства пожаротушения у Учреждения отсутствуют соответствующие сертификаты;

п. 475 Правил, огнетушители в Учреждении не имеют паспорта завода-изготовителя и порядковые номера.

п. 478 Правил, в Учреждении отсутствует специальный журнал произвольной формы, в котором ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения.

По данному факту 06.04.2018 прокуратурой района в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), что не исключает возможности привлечения виновных к дисциплинарной ответственности.

Несоблюдение названных норм права не только нарушает принцип единообразного исполнения на территории РФ законодательства в указанной сфере, но и создает условия для беспрепятственного совершения террористических акций, а также угрозы жизни и здоровья населения.

Выявленные факты стали возможными вследствие недобросовестного отношения к своим служебным обязанностям должностных лиц Учреждения, при попустительстве их руководителя.

В целях выправления сложившейся ситуации необходимо незамедлительно разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное соблюдение законодательства в сферах пожарной безопасности и противодействия терроризму, а также обеспечить надлежащий контроль за работой подчиненных сотрудников, задействованных в указанной сфере правоотношений, по вине которых стали возможными нарушения закона.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований федерального законодательства о пожарной безопасности и о противодействии терроризму.

3. Принять меры к обеспечению в спортивном зале Учреждения знаков, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, на первичные средства пожаротушения приобрести соответствующие сертификаты, обеспечить огнетушители в Учреждении паспортами завода-изготовителя и порядковыми номерами, завести специальный журнал произвольной формы, в котором ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения.

4. Решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности должностных лиц Учреждения, виновность которых будет установлена результатами служебной проверки.

5. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня вынесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

У.Х. Магомадов